

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии,  
заместитель главы  
администрации города  
Комсомольска-на-Амуре  
Т.И. Овсейко  
«25» августа 2016 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение  
1.2. Адрес объекта 681008, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина, д.57  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2652 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12362,2 кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1986г., последнего капитального ремонта нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего до 30.08 2017г., капитального нет

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 83; МДОУ детский сад комбинированного вида № 83  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Сусанина, дом 57  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, дом 15

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход.  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 410 мест.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд автобусом № 14 до остановки «Школа № 37», движение по ул. Сусанина до дома № 59, затем вдоль дома № 59/2 до калитки детского сада.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (\_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ, ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ – И (О,С,Г,У), ВНД –И(К)
2	Вход (входы) в здание	ДУ – И (О,С,Г,У), ВНД –И(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ – И (О,С,Г,У), ВНД –И(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ – И (О,С,Г,У), ВНД – И (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ – И (О,С,Г,У); ВНД – И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ – И (О,С,У, Г), ВНД – И (К.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ – И (О,С,Г,У), ВНД – И (К)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** объект временно недоступен для ВНД (К) инвалидов колясочников по причине того, что все основные структурно-функциональные зоны не соответствуют требованиям; доступен условно для ДУ – И (О, С, Г, У), инвалидов с нарушением зрения, слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата

На территории, прилегающей к зданию (участок) имеются барьеры: ширина калитки (0,87м) не соответствует требованиям, отсутствует пандус, отсутствует знак доступности на входе, отсутствует кнопка вызова.

Вход (входы) в здание имеются барьеры: отсутствуют поручни на лестнице, ширина проступей (0,29м-0,37м) и высота подступенка (0,12м) не соответствует требованиям, краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы, отсутствует пандус (наружный), у входной площадки (перед дверью) отсутствуют решетки с ромбовидными или квадратными ячейками.

По пути движения внутри здания имеются барьеры: отсутствует доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания, отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, отсутствуют знаки обозначения доступного маршрута

В зоне целевого назначения здания при входе в музыкальный зал имеется порог высотой 0,05м.

В санитарно-гигиенических помещениях имеются барьеры: отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины, в кабине рядом с унитазом не предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, двери не открываются наружу

Система информации на объекте не оборудована визуальными, акустическими и тактильными средствами.

Оказание услуги возможно дистанционно, на дому.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ с 2017г. по 2020г.

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края <http://www.zhit-vmeste.ru/>

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» июня 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от «28» июня 2016 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Заведующий Попова И.О.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Председатель комиссии, заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре

Овсейко Т.Г.

(Подпись)

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре

Савичева Л.Д.

(Подпись)

Секретарь комиссии, главный специалист отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре

Трухина Н.А.

(Подпись)

Члены комиссии:

Начальник Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре

Кускова Л.А.

(Подпись)

Начальник отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре

Макеева Ю.Н.

(Подпись)

Начальник отдела по физической культуре и спорту Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре

Калашников И.С.

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» города Комсомольска-на-Амуре

Муштай В.Н.

(Подпись)

Председатель общественной организации «Всероссийского общества слепых» **Лещук**

города Комсомольска-на-Амуре

Лещук В.Н.

(Подпись)

Председатель отделения Хабаровской краевой организации  
«Всероссийского общества глухих» по городу Комсомольск-на-Амуре  
Соловьева Л.А.



(Подпись)

Приложение  
к паспорту доступности

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 83  
(наименование объекта)

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временно-му приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
<b>Вход (входы) на территорию</b>					
1	Ширина калитки (0,87м) не соответствует требованиям		Увеличить ширину калитки до 1,2м	до 30.08.2020г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
2	Отсутствует пандус.		Написать письмо в соответствующую инстанцию с приложением фотографии о решении вопроса оборудования места ожидания МГН бордюрным пандусом Обеспечить наличие пандуса	до 30.08.2018г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
4	Отсутствует знак доступности на входе.		Установить знак доступности на входе.	до 01.09.2016г.	
5	Отсутствует кнопка вызова		Установить кнопку вызова	до 01.09.2016г.	
<b>Вход (входы) в здание</b>					
7	Отсутствуют поручни на лестнице		Установить поручни на лестнице	до 30.08.2017г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
8	Ширина проступей (0,29м-0,37м). и высота подступенка (0,12м) не соответствует требованиям		Сделать проектно- сметную документацию. Привести в соответствие с требованиями	до 30.08.2018г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
9	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.		Выделить цветом или фактурой.	до 30.08.2017г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
10	Отсутствуют предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м шириной 0,3 – 0,5 м.		Установить предупредительные тактильные полосы	до 30.08.2017г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
11	Отсутствует пандус (наружный)		Сделать проектно- сметную документацию. Устранить перепады высоты на	до 30.08.2020г.	Оказание услуги дистанционно, на дому

			порогах, оборудовать входы и выходы пандусами.		
13	У входной площадки (перед дверью) отсутствуют решетки с ромбовидными или квадратными ячейками.		Установить решетки с ромбовидными или квадратными ячейками.	до 30.08.2018г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)					
23	отсутствует доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания		Повесить маршрут во все места общего пользования и обслуживания	до 30.08.2017г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
24	отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию		Повесить информация о схеме движения инвалидов по зданию	до 30.08.2017г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
	отсутствуют знаки обозначения доступного маршрута		Установить знаки обозначения доступного маршрута	до 30.08.2017г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
26	Порог при входе в музыкальный зал высотой 0,05м.		Устранить перепады высоты на порогах, оборудовать входы и выходы в музыкальный зал оборудовать пандусами	до 30.08.2020г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
Санитарно-гигиенических помещений					
	Двери не открываются наружу		Перевесить дверь	до 30.08.2018г.	
28	В кабине рядом с унитазом не предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.		Оборудовать крючками для одежды, костылей и других принадлежностей; диспенсер для туалетной бумаги	до 30.08.2020г.	
32	Отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины		Установить опору для спины	до 30.08.2020г.	
Системы информации на объекте					
37	Визуальные средства отсутствуют		Приобрести и установить: - информационную стойку;	до 30.08.2020г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
38	Акустические средства отсутствуют		Приобрести и установить: - программное обеспечение «Голосовое оповещение»	до 30.08.2020г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
39	Тактильные средства отсутствуют		Приобрести и установить: - тактильный перекидной стенд	до 30.08.2020г.	Оказание услуги дистанционно, на дому

Заведующий



Попова И.О.