



ПЛАН
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
МДОУ детский сад комбинированного вида № 83

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
Вход (входы) на территорию					
1	Ширина калитки (0,87м) не соответствует требованиям		Увеличить ширину калитки до 1,2м	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно на дому
2	Отсутствует пандус		Написать письмо в соответствующую организацию с предложением фотографии о решении вопроса оборудования места ожидания МТН бордюрным пандусом. Обеспечить наличие пандуса.	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
Вход (входы) в здание					
3	Отсутствуют поручни на лестнице		Установить поручни на лестнице	До 30.08.2022г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
4	Ширина проступей (0,29м-0,37м) и высота подступенка (0,12м) не соответствуют требованиям		Сделать проектно-сметную документацию. Привести в соответствие требованиям.	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
5	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой		Выделить цветом или фактурой	До 30.08.2022г.	Оказание услуги дистанционно, на дому

6	Отсутствуют предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м шириной 0,3 – 0,5 м		Установить предупредительные тактильные полосы	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
7	Отсутствует пандус (наружный)		Сделать проектно-сметную документацию. Устранить перепады высоты на порогах, оборудовать входы и выходы пандусами.	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
8	У входной площадки (перед дверью) отсутствуют решетки с ромбовидными или квадратными ячейками		Установить решетки с ромбовидными или квадратными ячейками	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
9	Отсутствует доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания		Повесить маршрут во все места общего пользования и обслуживания	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
10	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию		Повесить информацию о схеме движения инвалидов по зданию	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
11	Отсутствуют знаки обозначения доступного маршрута		Установить знаки обозначения доступного маршрута	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)					
12	Порог при входе в музыкальный зал высотой 0,05м		Устранить перепады высоты на порогах, оборудовать входы (выходы) в музыкальный зал пандусами.	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому
Санитарно-гигиенические помещения					
13	Двери не открываются наружу		Перевесить дверь	До 30.08.2024	Оказание услуги дистанционно, на дому
14	В кабине рядом с унитазом не предусмотрено пространство не менее 0,75м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		Оборудовать крючками для одежды, костылей и других принадлежностей; диспенсер для туалетной бумаги.	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дистанционно, на дому

15	Отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины		Установить опору для спины	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дис-танционно, на дому
Системы информации на объекте					
16	Визуальные средства отсутствуют		Приобрести и установить информационную стойку	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дис-танционно, на дому
17	Акустические средства отсутствуют		Приобрести и установить программное обеспечение «Голосовое оповещение»	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дис-танционно, на дому
18	Тактильные средства отсутствуют		Приобрести и установить тактильный переключатель	До 30.08.2024г.	Оказание услуги дис-танционно, на дому

Заведующий



Попова И.О.